



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204920

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/10/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 DIJITAL SES SİSTEMİ	1,00 ADET

TEKLİF NO : 20204920
NOT : 20204920 NO LU TEKLİF MEKTUBU
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0970.000	DIJITAL SES SİSTEMİ	ADET	1
--------------	---------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9275) DIJITAL SES SİSTEMİ

Açıklama : DIJITAL SES SİSTEMİ

1. Kurulacak olan ses sistemi hastanemiz GETAT birimindeki hasta odaları ve diğer alanlarda tedavi sırasında müzik dinletisi için tasarlanmalıdır.
2. Teklif verecek firmalar teklif öncesi yer tespiti yapacak buna göre teklif vereceklerdir.
3. Sistemde en az 150 wattlık 4 ayrı bağımsız çıkışlı matrix özellikli bir amplifier ve buna bağlı asma tavanlarda tavan tipi hoparlörler olacaktır.odalardada duvar ses kontrol modülleri olacaktır.
4. Amfi üzerinde en az hat trafolu 100 v/70 v ve 4/8 ohm dört ayrı çıkışları olmalıdır. Hoparlörler asma tavan tipinde en az 5" ölçüsünde,2 yollu olacaktır.100 volt trafolu ve 5-10-15-20 watt ,8 ohm 30 watt şeklinde seçim yapılabilecek switch olmalıdır.Hoparlör okuma değeri 100-20000hz ,ses gücü is en az 85 db olmalıdır.Minimum 16 adet olacaktır.İhtiyaca göre sayı artabilir.Sisteme uygun bir adet masaüstü mikrofon verilecektir.Sistemde odalarda volum kontrol ve program seçme yapabilen siva altı kutusuyla kurulacak olan en az 6 adet 12 watt gücünde duvar ses kontrol modülü olacaktır.Sisteme uygun 4*1.5 liicy blendajlı hoparlör kablosu,2*1.5 blendajlı hoparlör kablosu ve 4 gb dahili hafızalı fm tunerli mp3 player (4 adet) verilecektir.
5. Sisteme uygun bir adet usb girişi olacak,buradan müzik yayını yapılabilecektir.Ayrıca diğer kaynaklarda bağlanacak yapıda olmalıdır.
6. Sistemin kullanımı, bakımı, teknik dokümanlarının Türkçe bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir. Satıcı firmanın teklif dosyasında; bu şartnamenin maddelerinde belirtilen ve tıbbi cihaz, sistem, ünite ile ilgili olarak istenilen şartlara uyduğu, madde sırasına göre ayrı ayrı Türkçe yazılı olarak düzenlenmiş "ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ" adı altında bir belge mutlaka bulunacaktır. Cihazla ilgili teknik özellikler ve teknik şartnamede istenilen belgeler madde numaralarına göre orijinal dokümanlar üzerinden işaretlenerek ekte eksiksiz olarak verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
7. Arıza bildiriminden sonra en geç 24 saat içerisinde cihaza müdahale edilecek ve onarım için yedek parça gerekmiyorsa en geç 3 gün yedek parça gerekiyorsa en geç 10 gün içinde cihaz faal hale getirilecektir. Garanti süresi içerisinde toplamda cihazın 10 günden fazla arızalı kalması halinde firma aynı özellikleri taşıyan bir başka cihazı cihazın onarımı tamamlanıncaya kadar geçici olarak bırakmayı kabul edecektir.
8. Sistem en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.
9. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
10. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
11. Montaj: Cihazların montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Cihazın montajı, teslim tarihinden itibaren idarece belirtilecek sürede tamamlanacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

M.D